

4,953
от 10.11.2015г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС России)

Главное управление МЧС России по Калужской области
248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, тел.:718-210, E-mail: emercom@kaluga.ru

Управление надзорной деятельности

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Малоярославецкого района
249096, г. Малоярославец, ул. Аузина, д.7а, тел.: 8(48431) 3-08-90, E-mail: ond-40-15@vandex.ru

Предписание N149/1/53
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения главного государственного инспектора Малоярославецкого района по пожарному надзору Малькова Д.В. от 16.10.2015 года №149,ст.6 Федерального закона от «21» декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 10 мин «02» ноября 2015 г. до 12 ч. 40 мин. «02» ноября 2015 г., с 10 час. 00 мин. «03» ноября 2015 г. до 11 час. 00 мин. «03» ноября 2015г., с 15 час. 00 мин. «10» ноября 2015 г. до 16 час. 00 мин. «10» ноября 2015г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Малоярославецкого района по пожарному надзору Кызымко И.В., в отношении Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Ильинское, ул. Подольских курсантов, д. 92.

совместно с И.о. директора Степаниденко Е.Е.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	не разработан план эвакуации людей при пожаре, соответствующие ГОСТу	(п.7 ППП в РФ)	29.02.2016г	
2	не обеспечено исправное состояние наружного противопожарного водопровода (отсутствует вода в пожарном резервуаре)	(п.55 ППП в РФ);	29.02.2016г	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.




Старший инспектор ОНД и ПР Малоарославецкого района
Кызымко И.В.

" 10 " 4 20 15 г.

государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил: И.о. директора Степаниденко Е.Е.



(подпись)

Степаниденко Е.Е.

(должность, фамилия, инициалы)

" 10 " 4 20 15 г.